



TE/1



ODBIORY		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe	
ΣPo(kW)		0,05		0,05		0,05		0,05	
Zabezpieczenie		C6A		C6A		C6A		C6A	
Kabel (przewód)		YKXSzo 3x2,5mm²		YKXSzo 3x2,5mm²		YKXSzo 3x2,5mm²		YKXSzo 3x2,5mm²	
zasilający (mm2)		3x2,5mm²		3x2,5mm²		3x2,5mm²		3x2,5mm²	
Nr obwodu		1		2		3		4	

		WOJSKOWE BIURO STUDIÓW PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I LOTNISKOWYCH	
Rok założenia 1948		00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 35 tel. 621-45-10 fax 625-74-86 dyrektor 625 27 13	
Ity. LADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW SANITARNYCH SPSK NR 1 PAM W SZCZECINIE		Fizjo P.B.W. pedzielenik 2009	
Proj. mjr inż. LESZEK BOZEK	Proj. WŁ-44/1/94	Inż. ELEKTRYCZNA	
Opac. mjr inż. TOMASZ KLODA	Proj. WŁ-44/1/94	Inż. E-7	
Spr. mjr inż. JULIAN WIATR	Proj. WŁ-37/01	Inż. E-7	
Ity. Rys. Schemat zasiedniczy tablicy TE1		Inż. E-7	