

ZŁĄCZE KABLOWE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
RYSUNEK 2

NKGszo FE180/PH90 5x10

YKXSzo 5x10

RPpoż. – w II klasie ochronności

RGB – w II klasie ochronności

WYPOSAŻENIE RPpoż.

- Q1;Q2-FR103-100 A
- F1-3x 301C0,5
- F2-3xS301C2
- F3--S301C10
- F4-S301B10
- F5-S303C10
- F6-S01C16
- F7-S301C16
- K1-4ND-100 A
- K2-1ND/230 - $t_{op} = 2$ s
- K3-1ND+1NZ-230 V
- K4-DZF
- K5 - 4ND-100 A
- H1 -LK-713

